

## CAIET DE SARCINI

### **1. OBIECTIVUL INVESTITIEI:**

Asigurarea service-ului pentru retele electrice interioare de 220 V din:

- *Sediul Central –(corp C1)*
- *Sediul Administrativ –(corp C2)*
- *Arhiva Primarie*
- *Spatiu SPCLEP- Forum Center*
- *Spatiu BMSU-str. Privighetorii*
- *Spatiu Centru national informare si promovare turistica*

### **2. PREZENTAREA OFERTEI ECONOMICE**

- 2.1. - sa prezinte o oferta economica initiala conform caietului de sarcini ( *oferta se va face completand Anexa 1 la prezentul – cu tarife pentru fiecare retea/sistem /locatie astfel ca la final sa avem oferta intregului pachet.*)
- 2.2. - sa prezinte in format letric si online odata cu oferta economica si anexa cu *preturile privind reparare sau inlocuire* ”produse, echipamente, masini, utilaje, piese de schimb si orice alte bunuri” necesare derularii activitatii, preturi care sunt maxime si raman neschimbate pana la finalizarea contractului
- 2.3. - *contravaloarea acestora se va factura si se va plati separat de oferta economica de service si va fi inclusa in valoarea totala a pachetului de materiale folosite , daca este cazul ,in mentenanta lunara a celor patru retele si sisteme .*

*Valoare totala pentru cele patru retele si sisteme a materialelor reparate sau inlocuite, daca va fi cazul, la mentenanta instalatiilor va fi in medie lunara de 1.000 lei /luna fara TVA, - valoare calculata ca media lunara a cheltuielilor cu materiale decontate in anii anteriori.*

### **3. OBLIGATIILE PRESTATORULUI DE SERVICE:**

- 3.1. - saptamanal va executa operatiuni de verificare a starii echipamentelor si in cazul in care se constata defectiuni se procedeaza la remedierea lor;
- 3.2. - sa repare sau sa inlocuiasca componentele defecte cu altele compatibile cu cele existente
- 3.3. – sa prezinte documentele de garantie si de calitate pentru componentele reparate sau inlocuite
- 3.4. - sa predea pentru confirmare beneficiarului odata cu factura pentru service rapoarte lunare din care sa reiasa operatiile efectuate si materialele reparate sau inlocuite
- 3.5. - sa prezinte la Serviciul Gospodarie Comunala si Investitii din cadrul Primariei, factura care sa contina preturile cu care au fost achizitionate componentele inlocuite sau preturile aferente repararii componentelor cu un alt subcontractant . Aceste preturi nu trebuie sa depaseasca preturile din lista de preturi depusa odata cu oferta.
- 3.6. - sa instruiasca personalul operativ pentru folosirea corespunzatoare a echipamentelor care fac obiectul prezentului contract, conform indicatiilor producatorilor;
- 3.7. - sa execute servicii de calitate si la termenele convenite si sa raspunda de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate;
- 3.8. - sa informeze beneficiarul de cauzele intreruperilor, deficientelor, precum si reclamatii referitoare la prestarea serviciilor;
- 3.9 - sa efectueze ori de cate ori este nevoie dar minim de 4(patru) ori pe luna lucrari de intretinere preventiva si sa intervina in maximum 2(doua) ore de la solicitarea beneficiarului pentru deranjamente de natura tehnica.
- 3.10. - sa informeze beneficiarul despre orice modificare intervenita in structura retelelor ( extinderi, scoateri din functiune) si sa opereze in planurile tehnice .

- 3.11. - sa predea beneficiarului toate planurile tehnice (actualizate), carti tehnice pentru echipamentele noi, la incheierea contractului, la semnarea procesului verbal de predare-primire a retelei.
- 3.12. - sa faca dovada dotarii tehnico-materiale,
- 3.13. – sa faca dovada:  
- **autorizarii societatii ANRE gradul B precum si dovada existentei in cadrul societatii a personalului atestat /calificat pentru proiectare ( in caz de extinderi ale sistemelor existente ), executie si intretinere, gradul II A+B, conform legislatiei in vigoare**
- 3.14. - sa prezinte recomandari pentru activitati similare desfasurate
- 3.15. - lunar va executa urmatoarele operatiuni:  
- face masuratori in tablourile electrice trifazate generale;  
- face masuratori la tablourile electrice de pe nivele;  
- verifica starea echipamentelor electrice periferice si in cazul in care se constata defectiuni se procedeaza la inlocuirea lor;  
- verifica functionarea corecta a senzorilor de miscare de la lampile luminoase din curte;  
- verifica functionarea corecta a lampilor de siguranta EXIT  
- verificarea incarcarii consumului de energie electrica pe cele trei faze si echilibrarea acestora atunci cand se constata dezechilibre, si  
- alte operatii si lucrari care se constata pe perioada derularii contractului ca fiind necesare in exploatarea si mentinerea in functiune in bune conditii a retelei.

**Materialele defecte care vor fi inlocuite se vor preda la magazia primariei**

SEF BIROU GC,  
CATALIN CURALARIU

INTOCMIT,  
MARCEL MACOVEI