

⚠ ATENȚIONARE! APA DIN IZVORUL „PESTE VALE”

NU ESTE BUNĂ DE BĂUT

Primăria Municipiului Piatra-Neamț informează cetățenii că, în urma analizelor de laborator efectuate de Direcția de Sănătate Publică Neamț asupra probei de apă prelevate din Izvorul „Peste Vale”, situat la poalele Muntelui Cernegura, pe Aleea Tineretului, aval de barajul Bistrița, s-a constatat că apa nu îndeplinește condițiile de potabilitate prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman.

Conform Raportului de încercare nr. 726/24.07.2026 și Raportului de concluzii și interpretări emise de Direcția de Sănătate Publică Neamț, apa prezintă neconformități microbiologice, motiv pentru care aceasta a fost declarată nepotabilă.

⚠ CONSUMUL APEI DIN IZVORUL „PESTE VALE” ESTE INTERZIS

Până la obținerea unor rezultate conforme în urma analizelor ulterioare, apa nu va fi utilizată pentru băut, prepararea alimentelor sau alte scopuri care implică consumul uman.

Pentru informarea completă a cetățenilor, la prezentul anunț sunt anexate:

- Raportul de încercare nr. 726/24.07.2026;
- Raportul de concluzii și interpretări emise de Direcția de Sănătate Publică Neamț.

Primăria Municipiului Piatra-Neamț va continua monitorizarea calității apei și va informa publicul cu privire la rezultatele analizelor ulterioare și la momentul în care apa va putea fi utilizată în condiții de siguranță.

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă rugăm să respectați această măsură, adoptată în vederea protejării sănătății populației.



DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ NEAMȚ
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ



Piatra Neamț, B-dul Traian nr.1, Tel./Fax: 0233-215933, e-mail: med-prevent@sant.ro.C.F. 2613370. IBAN: RO94TREZ49120E365000XXX, TREZ P.Neamț

RAPORT DE ÎNCERCARE Nr.726

Cod: F- PG.13-02

Probă de apă solicitată de: PRIMĂRIA PIATRA NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ
Locul recoltării: IZVOR PESTE VALE SITUAT LA POALELE MUNTELUI CERNEGURA,
PE ALEEA TINERETULUI, AVAL DE BARAJUL BISTRIȚA, PIATRA NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ
Denumirea probei: Apă potabilă (neclorinată)
–recoltată în recipient de polietilenă– 500ml (ex.chimic) și recipient steril- 500ml (ex.bacteriologic)
Data recoltării: 20.07.2026, ora 9,00
Data înregistrării: 20.07.2026, ora 9,20
Perioada analitică: 20.07.2026 - 23.07.2026
Data emiterii: 24.07.2026

Nr. crt.	Denumirea încercării	Unități de măsură	Valoarea determinării	CMA din Ordonanța 7/2023	Metoda de încercare
1.	*Amoniu (NH_4^+)	mg/dm ³	< 0,02	0,50	SR ISO 7150-1:2001
2.	Azotiți (NO_2^-)	mg/dm ³	< 0,01	0,50	SR EN 26777:2002 SR EN 26777:2002/C91:2006
3.	Azotați (NO_3^-)	mg/dm ³	2,89	50	SR ISO 7890-3:2000
4.	*Oxidabilitate indice de permanganat	mgO ₂ /dm ³	0,34	5,0	SR EN ISO 8467:2001
5.	*Concentrația ionilor de hidrogen (pH)	u pH	7,26	≥ 6,5 ; ≤ 9,5.	SR ISO 10523:2012
6.	*Cloruri (Cl^-)	mg/dm ³	45,68	250	SR ISO 9297:2001
7.	*Conductivitate electrică	μS/cm la 20°C	620	2500	SR EN 27888:1997
8.	*Turbiditate	UNT	0,03	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale	SR EN ISO 7027:2016
9.	*Culoare	..	Fără modificări sesizabile	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale	SR EN ISO 7887:2012- Metoda A
10.	*Miros	grad	Fără modificări sesizabile	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	SR EN 1622:2007
11.	*Bacterii coliforme	ufc/100 ml	22	0	SR EN ISO 9308-1:2015
12.	*Escherichia coli	ufc/100 ml	0	0	SR EN ISO 9308 -1:2015
13.	Enterococi	ufc/100 ml	0	0	SR EN ISO 7899-2:2002
14.	Nr.total de germeni 22°C	ufc/ ml	36	Fără modificări anormale	SR EN ISO 6222:2004
15.	Nr.total de germeni 37°C	ufc/ ml	12	Fără modificări anormale	SR EN ISO 6222:2004

Responsabil de încercare bacteriologie

Responsabil de încercare chimie

Șef Laborator,

***Încercare nesupusă acreditării RENAR.**

- Prezentul raport este valabil numai pentru proba analizată
- Controlul și trasabilitatea eșantionării probelor este responsabilitatea clientului, care trebuie să respecte cerințele standardelor și legislația în vigoare referitoare la prelevarea probelor.
- Multiplicarea raportului de încercare se face numai în totalitate și cu acordul DSP Neamț.
- Pentru concluzii și interpretări vă rugăm să vă adresați compartimentului de Evaluarea factorilor de risc din mediu de viață și muncă



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Direcția de Sănătate Publică a Județului NEAMȚ
Compartimentul de Evaluare a Factorilor de Risc
din Mediul de Viață și Muncă

RAPORT DE CONCLUZII ȘI INTERPRETĂRI

Număr raport de încercare.....726.....

Data eliberării raportului de încercare.....24.07.2026.....

Data intrării în Compartiment pentru interpretări24.07.2026.....

Concluzii, interpretari si observatii

.....No raportabilă afp oliv doctologie - Ordinul 7/2023
.....Se va obliga la lsc vizibil a părușă cu înserul
....."Apo lui este bună și bună"

Intenșă conștient!!

**MEDIC PRIMAR IGIENĂ,
DR. BOCA DUMITRU DANIEL**